



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ24.Н00537

№ ПС 006956

Срок действия с 15.11.2021 г. по 14.11.2026 г.

ОКПД 2: 22.29.29.000
код ЕКПС
код ТН ВЭД: 3925908009,
3916200000

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Декопласт М». ОГРН 1057747213391.
Адрес: 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе,
стр.17. Телефон: 8(48438) 3-17-00; 8(495) 980-80-30. E-mail: info@decoplast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТК Декопласт М». ОГРН 1057747213391.
Адрес: 249000, Калужская обл., Боровский р-н, г. Балабаново, ул. 96 км Киевского шоссе,
стр.17. Телефон: 8(48438) 3-17-00; 8(495) 980-80-30. E-mail: info@decoplast.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город
Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75., тел.
+7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Изделия поливинилхлоридные: плинтус напольный, фурнитура к плинтусу, углы
отделочные, профили декоративные (наличник), профили отделочные, профили
общестроительные, решетки радиаторные, профили стыкоперекрывающие (пороги
ПВХ), розетки напольные, выпускаемые по ТУ 2293-003-70195672-2020.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

Группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
коэффициент дымообразования – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ
12.1.044-89 (п.4.18);
показатель токсичности - Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20);
Класс пожарной опасности материала КМЗ.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 0592/СТ-21
от 28.10.2021 г., Испытательная лаборатория «Научно-
технический центр «СТАРТ» аттестат аккредитации №
ССБК RU.21ПБ22 до 16.04.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 2293-003-70195672-2020.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

